



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie

ul. Kościuszki 14, 99-300 Kutno

tel.: 24 355 71 00

www.gov.pl/web/psse-kutno e-mail: sekretariat.psse.kutno@sanepid.gov.pl

PPIS.HK.9020.218.2024.PK

Kutno, dnia 10.09.2024 r.

PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

SP. Z O.O. W KUTNIE

SEKRETARIAT

dn. 10.09.2024 r. L.dz. 1095
dekretecja 15.26

**Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.**

ul. Przemysłowa 4

99-300 Kutno

(dot. wodociągu publicznego Kutno Graniczna)

Ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757);

- § 20 ust. 1 pkt 1, 8 i 10; ust. 3 pkt 3 i 4 oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294);

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się z raportem z badań z dnia 06.09.2024 r. nr PBŚiŚP.9051.505.344.2024 przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Skierniewicach prób wody nr 86/HK/24/1; nr 86/HK/24/2 i nr 86/HK/24/3 pobranych do badania w dniu 03.09.2024 r. z wodociągu publicznego Kutno - Graniczna, którego właścicielem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie, ul. Przemysłowa 4

stwierdza przydatność wody do spożycia;

UZASADNIENIE

W dniu 03.09.2024 r. w Przedszkolu Miejskim nr 17; ul. Wybickiego 1, Szkole Podstawowej nr 9, ul Jagiełły 6 i PSSE w Kutnie, ul. Kościuszki 14 pobrano do badania próby wody podawanej do sieci i stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1A i 1C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kutnie

dr inż. Celina Marciszewska
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat
2. Prezydent Miasta Kutno, Plac Piłsudskiego 18 ; 99-300 Kutno
3. a/a