



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY 2009



PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W KUTNIE
99-300 KUTNO UL. PRZEMYSŁOWA 4; NIP 775-00-00-597; REGON 610342903; BDO: 000082327
KRS NR 0000018094; Kapitał zakładowy spółki wpłacony w całości: 29 208 000,00 PLN
TEL. (024) 253 33 20; <https://www.pwik.kutno.pl>, e-mail: biuro@pwik.kutno.pl

Kutno, dnia 10.03.2025 r.

TI-2/150/27/2025

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: przetargu nieorganicznego sektorowego na roboty budowlane pn.: „Budowa magistralnej sieci wodociągowej w ul. Granicznej w Kutnie (ul. Graniczna dz. nr 145/1, obręb: Raszew Piaski, ul. Maczka dz. nr 1136 i 1138, obręb: Kościuszków, jedn.ewid. Kutno)”.

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ.

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kutnie informuje, że do w/w postępowania zostało złożone pytanie. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia i załączonej dokumentacji postępowania.

Pytanie 1:

„Czy w związku z niedawną aktualizacją normy PN-EN 12201-1:2024-04, dla wymogu stawianego przez Zamawiającego w załączniku „STWiOR magistrala ul. Graniczna” – „Wskaźniki bezpieczeństwa>2,1 (wg. PAS 1075)”, tj. posiadania certyfikatu zgodności DIN CERTCO ze specyfikacją techniczną PAS 1075, Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania równoważnego, w postaci badań dla właściwości rur, zgodnie z nową normą PN-EN 12201-1:2024-04?

Badania te potwierdzają dokładnie te same właściwości rur wykonanych z materiału PE100-RC:

1. Odporność na powolny wzrost pęknięć z określeniem modułu wzmocnienia dla badanej rury,
2. Odporność na powolny wzrost pęknięć pod obciążeniem,
3. Odporność na powolną propagację pęknięć Test karbu.

Norma PN-EN 12201-1:2024-04 zawiera badania, które są w pełni znormalizowane, a to pozwala na potwierdzenie ich wiarygodną metodą w akredytowanym laboratorium. Ponadto przewagą badań opisanych w normie PN EN 12201-2:2024 jest racjonalny czas ich wykonania umożliwiający kontrolę faktycznych właściwości produkowanego wyrobu”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania równoważnego, w postaci badań dla właściwości rur, zgodnie z nową normą PN-EN 12201-1:2024-04, dla wymogu stawianego przez Zamawiającego w załączniku „STWiOR magistrala ul. Graniczna” – „Wskaźniki bezpieczeństwa>2,1 (wg. PAS 1075)”, tj. posiadania certyfikatu zgodności DIN CERTCO ze specyfikacją techniczną PAS 1075.

Zamawiający informuje, iż udzielone odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców oraz stanowią integralną część SWZ i w związku z ich udzieleniem nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Paweł Kieszowski